



Bestückung:

6Stck	Schutzkontaktsteckdosen
2Stck	CEE-Steckdosen 16A
1Stck	CEE-Steckdose 32A

Vor die Schutzkontaktsteckdosen ist ein Fehlerstromschutzschalter mit 25/ 0,03A geschaltet.
Vor den CEE-Steckdosen ist ein Fehlerstromschutzschalter mit 40/0,03A geschaltet.
Es werden NH-Sicherungen des Typs NH-00 eingebaut.



Bestückung:

2Stck	Schutzkontaktsteckdosen
3Stck	CEE-Steckdosen 63A
2Stck	CEE-Steckdosen 32A
2Stck	CEE-Steckdosen 16A

Vor die Erste CEE-Steckdose 63A ist ein Fehlerstromschutzschalter der für Gleich- und Wechselfehlerströme, dieser wird für den Anschluss von Kranen oder Frequenzgesteuerten Maschinen verwendet. Vor die anderen beiden CEE-Steckdosen 63A sind jeweils zwei Fehlerstromschutzschalter 63/0,3A geschaltet. Vor die restlichen Steckdosen ist ein Fehlerstromschutzschalter 40/0,03A geschaltet. Es werden NH-Sicherungen des Typs NH-00 eingebaut.



Anschlussverteiler für einen 63A Zähler mit 2 NH – Trennern des Typs NH-00